



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

**Sp. z o. o. w Darłowie
ul. 1-go Maja 1, 76-150 Darłowo**

(94) 314 3071 - Sekretariat; FAX - 314 5391
(94) 314 2711 - Zakład Wodociągów Miejskich
(94) 314 5400 - Oczyszczalnia Ścieków
(94) 314 2365 - GTS - Gospodarstwo Transportowo-Sprzętowe
(94) 314 2611 - Zakład Oczyszczania i Estetyzacji Miasta
Konto: PKO BP S. A. Darłowo 48 10204681 0000 1802 0003 6517
NIP 669-050-14-20 Regon 330232692

DTWiK/...../2021

Darłowo, sierpnia 2021 r.

**Świadczymy usługi
w zakresie:**

- dostawy wody,
- odprowadzania ścieków,
- utrzymania czystości,
- konserwacji zieleni,
- utrzymania cmentarza,
- czynności pogrzebowych,
- wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- usług transportowych,
- napraw pojazdów,
- oznakowania oraz malowania dróg i ulic.

**Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
ul. O.D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo,**

W związku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do działki nr 1/102 obr. 0002 ul. Wilków Morskich m. Darłowo, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie, ul. 1-go Maja 1, 76-150 Darłowo przesyła w załączeniu warunki techniczne dla w/w nieruchomości.

Z poważaniem

PREZESZARZĄDU

Krzysztof Walków

W.P.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
ul. O.D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo,**

**Warunki techniczne przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,**

dotyczy: przyłącza do projektowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Wilków Morskich,
dz. nr 1/102 obr. 0002 w Darłowie.

1. Miejsce podłączenia do sieci wodociągowej

Wodociąg: wodociąg ogólny wo 80c, ul. Wilków Morskich

a) Przyłącze i wodomierz

Zaprojektować przełożenie istniejącego wodociągu z terenu działki nr 1/102 w pas drogowy ulicy Wilków Morskich.

Zaprojektować odcinek przyłącza wodociągowego do ul. Wilków Morskich od działki nr 1/102 wraz z zasuwami odcinającymi w pasie drogowym (droga utwardzona).

Przyłącze wody do zaworu przed wodomierzem projektować z rur PE-HD/polietylen wysokiej gęstości/, cechowane na ciśnienie 1,0 MPa

Włączenia do sieci wodociągowej wo 80 c dokonać poprzez nawiertko zasuwę Dn 80. Minimalna średnica przyłącza PE/DE 32 mm.

b) Zgodnie § 116 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z póź. zm.):

- 1.** Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.
- 2.** Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studziencie poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa w ust. 1.
- 3.** Instalację wodociągową, wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym, zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych.
Od strony instalacji wewnętrznej (za zestawem wodomierzowym) zainstalować zawór zwrotny z możliwością nadzoru zgodnie z normą PN-B-01706/Az1.

c) Wodomierz główny można zgodnie z art. 116 ust. 2 zlokalizować zgodnie z normą PN-B-10720 na konsoli wodomierzowej w wydzielonym miejscu lub studni wodomierzowej zlokalizowanej bezpośrednio za granicą działki. Pomieszczenie lub studnia wodomierzowa,

- a) Zaprojektować odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do istniejącego kolektora deszczowego ul. Wilków Morskich od działki 1/102.
- b) Włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej DN200 dokonać do sieci kanalizacyjnej w ul. Wilków Morskich.
- c) Ścieki odprowadzić z projektowanego obiektu rurą z tworzywa sztucznego min. PCV 200 z działki nr 1/102 do istniejącej studzienki w pasie drogowym (utwardzona) ul. Wilków Morskich. Zaprojektować studzienki rewizyjne.
- d) Włączenie wykonać zachowując odpowiednie spadki rur i kanałów.

3. Miejsce podłączenia do kanalizacji deszczowej kanalizacja: kanalizacja deszczowa Kd 1000c ul. Wilków Morskich

- a) MP&GK Spółka z o.o. w Darłowie zapewni odbiór ścieków miejską siecią kanalizacji sanitarną zlokalizowaną w ul. Wilków Morskich
- b) Zaprojektować odcinek przyłącza kanalizacji sanitarną odprowadzającej ścieki prostopadłe do ul. Wilków Morskich od działki nr 1/102 do projektowanego trójnika na kolektorze.
- c) Ścieki odprowadzić z projektowanego budynku rurą z tworzywa sztucznego min. PVC 200 z działki 1/102 do zaprojektowanego przykanalika a następnie do projektowanego trójnika w pasie drogowym ul. Wilków Morskich. Na działce nr 1/102 zaprojektować studzienki rewizyjne.
- d) Włączenie wykonać zachowując odpowiednie spadki rur i kanałów.
- e) Wprowadzenie ścieków przemysłowych może odbyć się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku (DZ.U. 2016 poz. 1757) z uwzględnieniem zapisów Prawa Wodnego z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)
- f) Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarną i przykanalika przy ul. Wilków Morskich na rzucie przyziemia uzgodnić z MP&GK w Darłowie przed złożeniem w Starostwie Ślawieńskim na Narađę Koordynacyjną.
- g) Przyłącza przed zasypaniem zinventaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru Spółce MP&GK w Darłowie.
- h) Wszelkie roboty związane z wykonywaniem projektowanego przyłącza powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
- i) Włączenie i rzut ścieków do nowobudowanej kanalizacji sanitarną może nastąpić po odbiorze technicznym wybudowanego przyłącza przez MP&GK Sp. z o.o. w Darłowie oraz zawarciu umowy na odbiór ścieków,

2. Miejsce podłączenia do kanalizacji sanitarną Dokonać na terenie posesji rozdziału wód opadowych od ścieków sanitarnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarną.

- a) MP&GK Spółka z o.o. w Darłowie zapewni odbiór ścieków miejską siecią kanalizacji sanitarną zlokalizowaną w ul. Wilków Morskich
- b) Zaprojektować odcinek przyłącza kanalizacji sanitarną odprowadzającej ścieki prostopadłe do ul. Wilków Morskich od działki nr 1/102 do projektowanego trójnika na kolektorze.
- c) Ścieki odprowadzić z projektowanego budynku rurą z tworzywa sztucznego min. PVC 200 z działki 1/102 do zaprojektowanego przykanalika a następnie do projektowanego trójnika w pasie drogowym ul. Wilków Morskich. Na działce nr 1/102 zaprojektować studzienki rewizyjne.
- d) Włączenie wykonać zachowując odpowiednie spadki rur i kanałów.
- e) Włączenie i rzut ścieków do nowobudowanej kanalizacji sanitarną może nastąpić po odbiorze technicznym wybudowanego przyłącza przez MP&GK Sp. z o.o. w Darłowie oraz zawarciu umowy na odbiór ścieków,

- e) Projekt budowlany przyłączy kanalizacji deszczowej i przykanalika przy ul. Wilków Morskich na rzucie przyziemia uzgodnić z MPGK w Darłowie przed złożeniem w Starostwie Sławieńskim na Naradę Koordynacyjną.
- f) Przyłącza przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru Spółce MPGK w Darłowie.
- g) Wszelkie roboty związane z wykonywaniem projektowanego przyłącza powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- h) Włączenie i zrzut wód opadowych do nowobudowanej kanalizacji deszczowej może nastąpić po odbiorze technicznym wybudowanego przyłącza przez MPGK Sp. z o.o. w Darłowie.

Ustalenia końcowe:

- 1. Włączenie wykonanego przyłącza do sieci komunalnej wykonuje wyłącznie spółka MPGK w Darłowie na zlecenie inwestora.
- 2. Wodomierz montuje wyłącznie spółka MPGK w Darłowie /bezpłatnie/ po uzyskanie przez inwestora zaświadczenia z odbioru technicznego przyłącza i zawarciu umowy z MPGK na dostawę wody .
- 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2018 r poz. 650, „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”.
- 4. Do odbioru końcowego w celu uzyskania zaświadczenia od Spółki MPGK w Darłowie należy przedłożyć;
 - projekt budowlany przyłączy z uzgodnieniem z MPGK Sp. z o.o. w Darłowie,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych przyłączy,
 - wyniki bakteriologicznego badania wody.

Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od ich wydania.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Walków

